

Obrigações do Operador - Periodicidade mínima de Detecção de Fugas (a carga passa a ser medida em ton equivalentes de CO₂)

Detecção de Fugas

Até 31/12/2016 não é necessário efetuar detecção de fugas em equipamentos com carga inferior a 3 kg (6 kg, se hermeticamente fechado e rotulado como tal)

